



Anno 2016

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 114/016 del 24/10/2016***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale*

OGGETTO

**SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO -
DITTA C.E.I.M. DI VERCELLI - CIG ZC51BB6ED3**

Il Dirigente

In originale f.to: **dott. Alberto Cottini**

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: **Avv. Gianna Manfredi**

Il Direttore

PRESO ATTO che nel corso della recente fase di preaccensione dell'impianto termico si sono riscontrate notevoli difficoltà nel garantire i giusti livelli di riscaldamento nei nuclei 4 e 5 della Struttura, dovute alla pompa gemellare attualmente in dotazione nella sottocentrale termica collocata "in linea", con i motori in verticale anziché in orizzontale.

VERIFICATO che tale situazione comporta notevoli difficoltà nella circolazione dell'acqua per il riscaldamento nelle zone di cui sopra.

CONSTATATE le difficoltà di manutenzione, la necessità di una modifica idraulica considerevole e l'impossibilità di un eventuale spostamento con asse verticale dell'attrezzatura in questione.

CONTATTATA la ditta C.E.I.M. di Vercelli che si occupa della manutenzione dell'impianto di riscaldamento e preso atto della proposta trasmessa che prevede una spesa totale di euro 3.000,00 oltre oneri di legge, complessiva della fornitura di una pompa gemellare elettronica idonea all'installazione con asse orizzontale e delle modifiche idrauliche ed elettriche necessarie per la posa in opera.

DATO ATTO della necessità, al fine di garantire i giusti livelli di temperatura in tutti gli ambienti dell'Ente e dell'urgenza, vista l'approssimarsi della stagione invernale, di procedere all'intervento in questione.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 23 del 17/12/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

RICHIAMATO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte della stazione appaltante.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse, all'intervento di cui in premessa affidando i lavori alla ditta C.E.I.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI MECCANICHE di Vercelli che si occupa della manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 3.660,00 oneri di legge compresi mediante imputazione al cap. 4 art. 6 "Manutenzione fabbricati e impianti" del Bilancio di Previsione 2016 che contiene la necessaria copertura finanziaria.

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 114/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 25/10/2016 al 08/11/2016

Al numero 135/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 24/10/2016

Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 24/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 25 ottobre 2016